



Telo část stavby je plánována v rámci udržitelných prací dle § 79 odst.2, písm. a a § 103 stavebního zákona.
 Přístupná se tedy provedení stavby není vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a bez vydání stavebního povolení (ohlášení stavby).

Legenda:

- distribuční nadzemní vedení NN - výměna
- distribuční nadzemní vedení NN - stávající
- distribuční kabelové vedení NN - projektované
- distribuční kabelové vedení NN - stávající
- kabelové vedení HDV ve vlastnictví odběratele - projektované
- kabelové vedení HDV ve vlastnictví odběratele - stávající
- distribuční skříně / pilíř NN - projektované
- distribuční skříně / pilíř NN - stávající
- betonový sloup NN - stávající
- elektroměrový rozvaděč ve vlastnictví odběratele - stávající
- distribuční trafostanice VN/NN - stávající
- hranice katastrálních území
- hranice parcel
- hranice sloučených parcel
- číslo parcely

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: základní izolaci
 krytí nebo přepážkami
 při poruše: automatickým odpojením od zdroje

Moštná 604a
 750 02 Pterov III - Lověšice
 tel: 581208700, fax: 581204935
 e-mail: signalbau@signalbau.cz

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Investor | Vedoucí projektant | Zodpovědný projektant | Vypracoval | |
| SEZ SIGNALBAU s.r.o. | Petr Vojtíšal | Jaroslav Kůlička | Jaroslav Kůlička | |
| Stavba | | | | Archivní číslo |
| Batňovice, V. Svatoňovice obnova nn | | | | 2020-0033 |
| | | | | Stupeň dokumentace |
| | | | | Formát |
| | | | | A1 |
| | | | | Datum |
| | | | | 8/2020 |
| | | | | Část |
| | | | | Výšak číslo |
| | | | | Měřítko |
| | | | | 1:1000 |
| | | | | Výkres číslo |
| | | | | C.2 |
| Číslo stavby: E-12008750 | | | | |
| Obsah výkresu | | | | |
| Katastrální situační výkres | | | | |